

Bestätigung

Confirmation · Conformité · Conformidad



Bestätigung der Eignung von Trinkwassertanks

Hiermit bestätigen wir, dass die Produktfamilien unserer Trinkwassertanks – Carat XL/XXL, Platin, Platin XL/XXL, Diamant, Quellwasserschacht sowie Raumsparstank – erfolgreich gemäß den einschlägigen Prüfanforderungen getestet wurden.

Die Prüfung erfolgte auf Basis der folgenden Normen:

- DIN EN 12873-1:2014-09
- DIN EN 1420:2016-05
- BS 6920-1:2000 und 2014

Dabei wurden die Richtwerte gemäß KTW-BWGL, Anlage A (Stand 2022-03) sowie der BS 6920-1:2014 vollständig eingehalten und die Prüfungen erfolgreich bestanden:

Prüfkategorie	Art der Prüfung	Prüfnorm / Methode	Ergebnis
Sensorik	Geruch und Geschmack des Wassers (23 °C)	BS 6920: Teil 1: 2014, Abschnitt 4	Bestanden
	Geruchsschwellenwert (23 °C)	DIN EN 1622:2006-10	Bestanden
	Färbung	DIN EN ISO 7887:2012-04 C	Bestanden
	Trübung	DIN EN ISO 7027-1:2016-11	Bestanden
	Neigung zur Schaumbildung	HY-14.5, 2008-11	Bestanden
Mikrobiologie	Wachstum von Mikroorganismen	BS 6920: Teil 1: 2014, Abschnitt 6	Bestanden
Chemie	Extraktion von gesundheitsbedenklichen Stoffen (23 °C)	BS 6920: Teil 1: 2014, Abschnitt 7	Bestanden
	Extraktion von Metallen (23 °C)	BS 6920: Teil 1: 2014, Abschnitt 8	Bestanden
	Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)	DIN EN 1484:2019-04	Bestanden
Physikalische Eigenschaften	Erscheinungsbild des Wassers	BS 6920: Teil 1: 2014, Abschnitt 5	Bestanden

Teningen, Mai 2025

Oliver Eichkorn
Produktbereichsleiter
Regenwassermanagement / Versickerung / Löschwasser